




Termostato programável T6 Pro

Guia do usuário



TH6320U2008,
TH6220U2000,
TH6210U2001,
Leia antes de instalar

.....
O pacote inclui:

- Termostato T6 Pro
 - Sistema de montagem UWP™
 - Placa de cobertura decorativa
 - Parafusos e âncoras
 - 2 pilhas AA
 - Documentos do termostato
-

Controles do termostato

-
- **Informações sobre o status do sistema**
Cool On (Resfriamento ligado)/Heat On (Aquecimento ligado)/Em Heat On (Aquec. de Em ligado), Recovery (Recuperação), Compressor Protection (Proteção do Compressor)
 - **Informações de programação**
Programação com base na hora seguinte
 - **Hora real**
 - **Mode (Modo)**
Selecione o modo de sistema Heat (Aquecer)/Off (Desligar)/Cool (Resfriar)/Auto/EM Heat (Aquec. de EM (aquecedor de emergência))
 - **Menu**
Pressione para exibir as opções. Comece aqui para definir a programação do programa
 - **Ponto de ajuste da temperatura interna**
Pressione + ou - para alterar o ajuste da temperatura
 - **Temperatura interna real**
 - **Botões de temperatura/navegação**
Pressione para aumentar ou diminuir o ajuste da temperatura e navegar em menus e opções de menu
 - **Fan (Ventilador)**
Selecione o modo de Ventilador Auto (Automático)/On (Ligar)/Circulate (Circular)

A tela despertará quando qualquer um dos cinco botões for pressionado. Se for alimentada pelo fio C, a tela ficará acesa por 45 segundos após a conclusão das alterações. Se for alimentada somente por pilha, a tela permanecerá acesa por 8 segundos. Dependendo de como o seu termostato foi instalado, a luz da tela pode ficar sempre acesa.

Atendimento ao cliente

Visite <https://www.honeywellhome.com/support>

Configurações de operação do sistema

- 1 Pressione o botão **Mode (Modo)** para alternar para o próximo modo disponível do sistema.
- 2 Percorra os modos até que o modo do sistema desejado apareça e deixe-o ativar.

OBSERVAÇÃO: os modos do sistema disponíveis variam de acordo com as configurações do modelo e do sistema.

Modos do **Sistema:**

- **Auto (Automático)**
- **Heat (Aquecer)**
- **Cool (Resfriar)**
- **Em Heat (Aquec. de Em)**
- **Off (Desligado)**



Configurações de operação do ventilador

- 1 Pressione o botão **Fan (Ventilador)** para alternar para o próximo modo de ventilação disponível.
- 2 Percorra os modos até que o modo do Fan (Ventilador) desejado apareça e deixe-o ativar.

OBSERVAÇÃO: os modos de ventilador disponíveis variam com as configurações do sistema.

Modos do **ventilador:**

- **Auto (Automático):** o ventilador funciona somente quando o sistema de aquecimento ou resfriamento está ligado.
- **On (Ligado):** o ventilador está sempre ligado.
- **Circ:** o ventilador opera aleatoriamente cerca de 33% do tempo.



Ajustar data e hora


Tempo

- 1 Pressione **Menu** no seu termostato.
- 2 Pressione **+** ou **-** vá para **TIME (HORA)**. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 3 Pressione **+** ou **-** para escolher entre 12 ou 24 horas. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 4 Use **+** ou **-** para ajustar a hora. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 5 Use **+** ou **-** para ajustar os minutos. Pressione **Select (Selecionar)** para sair do menu Hora.



Data

- 1 Se já definiu a hora anteriormente, vá para a Etapa 2. Se estiver na tela inicial, pressione **Menu** no seu termostato.
- 2 Pressione **+** ou **-** vá para **DATE (DATA)**. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 3 Use **+** ou **-** para ajustar o ano. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 4 Use **+** ou **-** para ajustar o mês. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 5 Use **+** ou **-** para ajustar o dia. Pressione **Select (Selecionar)** para salvar e sair do menu de Data.



Ajustar programa

Você pode programar quatro períodos de tempo a cada dia, com ajustes diferentes para dias úteis e fins de semana. Recomendamos os pré-ajustes (mostrados na tabela abaixo), já que eles podem reduzir suas despesas de aquecimento/resfriamento.

Wake (Despertar): ajuste para a hora em que acorda e a temperatura desejada durante a manhã, até você sair.

Away (Fora de casa): ajuste a hora em que sai de casa e a temperatura desejada durante a sua ausência (geralmente para um nível de economia de energia).

Home (Início): ajuste a hora em que você volta para casa e a temperatura desejada à noite, até a hora de dormir.


Sleep (Dormir): ajuste a hora em que você vai dormir e a temperatura desejada à noite (geralmente para um nível de economia de energia).

OBSERVAÇÃO: para substituir temporariamente ou permanentemente qualquer um dos ajustes de programação acima, consulte a página 4.

	Heat (Aquecer)	Cool (Resfriar)
Wake (Despertar) (6h)	70°	78°
Away (Fora de casa) (8h)	62°	85°
Home (Início) (18h)	70°	78°
Sleep (Dormir) (22h)	62°	82°

Para ajustar as programações

- 1 Pressione **Menu** no seu termostato.
- 2 **PROG** é exibido. Pressione **Select (Selecionar)**. Em seguida, **ON (LIGADO)** aparece. Se você não quiser usar uma programação, pressione **+** ou **-** para exibir **OFF (DESLIGADO)**. Pressione **Select (Selecionar)**. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 3 Pressione **+** ou **-** para selecionar o dia ou o conjunto de dias a serem editados. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 4 Pressione **+** ou **-** para selecionar um período de programação a ser editado (Wake (Despertar), Away (Fora de casa), Home (Início) e Sleep (Dormir)). Pressione **Select (Selecionar)**.
- 5 **ON (LIGADO)** é exibido. Pressione **Select (Selecionar)** para manter o período de programação ligado. Ou pressione **+** e, em seguida, **Select (Selecionar)** para desativar o período de programação.
- 6 A hora começa a piscar. Pressione **+** ou **-** para ajustar a hora de início do período de programação. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 7 A temperatura começa a piscar. Pressione **+** ou **-** para ajustar o ponto de ajuste de temperatura "Aquecer". Pressione **Select (Selecionar)**. Pressione **+** ou **-** para ajustar o ponto de ajuste de temperatura "Resfriar". Pressione **Select (Selecionar)**.
- 8 Repita as etapas de 4 a 7 para os períodos de programação restantes.
- 9 Pressione **Home (Início)** quando você tiver terminado para salvar e retornar à tela inicial.
- 10 A programação pode ser ajustada e **ON (LIGADA)** ou **OFF (DESLIGADA)** ao retornar ao **Menu** e seguir as etapas fornecidas acima.



Substituição da programação (temporária)

- 1 Pressione **+** ou **-** para ajustar imediatamente a temperatura.
- 2 Quando estiver na temperatura desejada do ponto de ajuste, nenhuma ação adicional é necessária. A nova temperatura do ponto de ajuste será mantida até o próximo período programado começar. Para obter mais informações sobre os períodos de tempo da programação, consulte “Ajustar programa” na página 3.
- 3 Para cancelar a espera temporária, pressione **+** ou **-** e depois pressione **Cancel (Cancelar)**.



Substituição da programação (permanente)

- 1 Pressione **+** ou **-** para ajustar imediatamente a temperatura.
- 2 A **TEMPORARY HOLD (SUSPENSÃO TEMPORÁRIA)** é exibida e a temperatura de ajuste pisca. Enquanto estiver piscando, pressione o botão Hold (Mode) (Suspensão (Modo)) para mudar para Permanent Hold (Suspensão permanente).
- 3 Para cancelar a Suspensão permanente, pressione **+** ou **-** e depois pressione **Cancel (Cancelar)**.



Definindo graus Fahrenheit (F) ou Celcius (C)

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **+** ou **-** para ir para F/C. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 3 Pressione **+** ou **-** para F ou C. Em seguida, pressione **Select (Selecionar)**.
- 4 Pressione **Home (Início)** para retornar à tela inicial.



Ajuste do bloqueio do teclado

- 1 Pressione **Menu** no termostato.
- 2 Pressione **+** ou **-** vá para **LOCK (BLOQUEAR)**. Pressione **Select (Selecionar)**.
- 3 Pressione **+** ou **-** para ir para **OFF (DESLIGADO)**, **PART (PARTE)**, ou **ON (LIGADO)** e pressione **Selecionar**.
OFF (DESLIGADO): desbloqueado e acesso total permitido.
PART (PARTE): bloqueio parcial, permitindo que somente a temperatura seja alterada.
ON (LIGADO): não é permitido acesso.
- 4 Para desbloquear o teclado, pressione o botão **CENTER (CENTRO)** e digite a senha "1234". Para digitar a senha, pressione **+** ou **-** para alterar o primeiro dígito do número. Em seguida, pressione **Select (Selecionar)**. Repita este processo para inserir o segundo ao quarto dígitos do número. Uma vez que os quatro números tiverem sido inseridos, pressione **Select (Selecionar)** novamente.
- 5 Isto irá desbloquear o teclado.
- 6 Se o código estiver incorreto, a tela piscará as linhas "--".
- 7 Pressione **Back (Voltar)** para voltar uma etapa para inserir o número correto e pressione **Select (Selecionar)**.

OBSERVAÇÃO: em alguns modelos, a configuração de bloqueio do teclado está disponível somente no menu do instalador e não está disponível no menu do usuário.

Recuperação adaptativa inteligente


Com o tempo, o Termostato T6 Pro "aprende" quanto tempo leva para o sistema chegar à temperatura desejada. Ele liga o sistema de aquecimento ou resfriamento mais cedo para garantir que você fique confortável na hora esperada.

Proteção do compressor embutido

Podem ocorrer danos se o compressor for reiniciado muito perto do desligamento. Este recurso força o compressor a aguardar alguns minutos antes de reiniciar.

Durante o tempo de espera, a tela piscará a mensagem Cool On (Resfriamento ligado) (ou Heat On (Aquecimento ligado) se você tiver uma bomba de calor). Quando o tempo de espera de segurança tiver decorrido, a mensagem para de piscar e o compressor é ligado.

A mensagem pisca até que o tempo de reinicialização seguro tenha decorrido.



Substituição de pilha

As pilhas são opcionais (para fornecer energia de reserva) se o termostato foi conectado para operar com energia CA quando instalado. Se seu termostato não foi conectado para funcionar com energia CA, as pilhas são necessárias.

Instale pilhas novas assim que o ícone de pilha fraca aparecer. O ícone aparece cerca de dois meses antes de as baterias estarem esgotadas.


Mesmo que o ícone de pilha fraca não apareça, você deve substituir as pilhas uma vez por ano ou antes de sair de casa por mais de um mês.

Se as pilhas forem inseridas dentro de dois minutos, a hora e o dia não terão de ser reiniciados. Todas as outras configurações são armazenadas permanentemente na memória e não requerem energia da bateria.


OBSERVAÇÃO: pilhas alcalinas são recomendadas para substituição.



Quando o aviso de pilha fraca aparecer, puxe cuidadosamente o termostato do suporte da parede.



Insira novas pilhas AA alcalinas e reinstale o termostato.



Alertas

Se houver um alerta ou lembrete, o  ícone de alerta aparecerá na tela Início.


Aviso de pilha fraca

- 1 As pilhas precisam ser substituídas quando **BATT (PILHA)**, o ícone de alerta e o  ícone de pilha aparecerem na tela inicial.
- 2 Quando a carga da pilha estiver muito baixa, a luz de fundo do termostato é desativada para economizar pilha.
- 3 Quando a carga da pilha estiver criticamente baixa, apenas **BATT (PILHA)**, o ícone de alerta e o  ícone da pilha são exibidos.




Lembrete do filtro de ar

- 1 O  ícone de alerta aparece na tela inicial.
- 2 Pressione **Menu** e mantenha pressionado  até que a tela mostre **ALRT**.
- 3 Pressione **Select (Selecionar)** para exibir quais alertas estão presentes.
- 4 A mensagem **REPL (SUBS) (SUBSTITUIR FILTRO DE AR)** aparece.
- 5 O lembrete pode ser adiado ou apagado. A Resideo recomenda trocar o filtro de ar antes de apagar o lembrete.
- 6 Para adiar, pressione **Select (Selecionar)**. A palavra **SNZE (ADIAR)** aparece.
- 7 Pressione **Select (Selecionar)** novamente para adiar o lembrete por 7 dias.
- 8 Para apagar, pressione **Select (Selecionar)** e pressione  e vá para **CLER (Apagar)**.
- 9 Pressione **Select (Selecionar)** para apagar o lembrete do filtro de ar.



Alertas ou Lembretes Adiar e Apagar*

- 1 Pressione **Menu** e mantenha pressionado  até que a tela mostre **ALRT**.
- 2 Pressione **Select (Selecionar)** para exibir quais alertas estão presentes.
- 3 A palavra **SNZE (ADIAR)** aparece.
- 4 Pressione **Select (Selecionar)** novamente para adiar o lembrete por 7 dias.
- 5 Para apagar o alerta, pressione **Select (Selecionar)** e pressione  e vá para **CLER (Apagar)**.
- 6 Pressione **Select (Selecionar)** para apagar o lembrete.



- * Alguns alertas não podem ser adiados ou apagados. Ligue para o profissional de aquecimento e resfriamento local, se isso ocorrer. O sistema de aquecimento e resfriamento pode estar precisando de manutenção.

Solução de problemas

Se você tiver dificuldade com seu termostato, tente as sugestões a seguir. A maioria dos problemas pode ser corrigida com rapidez e facilidade.

O monitor está em branco

- Verifique o disjuntor de circuito e reinicie-o se necessário.
- Verifique se o interruptor no sistema de aquecimento e resfriamento está ligado.
- Verifique se a porta do Forno está fechada com segurança.
- Certifique-se de que as novas pilhas alcalinas AA estejam instaladas corretamente (consulte a página 6)

O sistema de aquecimento ou resfriamento não responde

- Pressione o botão **Mode (Modo)** para ajustar o aquecimento do sistema (consulte a página 2). Certifique-se de que a temperatura desejada esteja ajustada mais alta do que a temperatura interna.
- Pressione o botão **Mode (Modo)** para ajustar o resfriamento do sistema (consulte a página 2). Certifique-se de que a temperatura desejada esteja definida como mais baixa do que a temperatura interna.
- Verifique o disjuntor de circuito e reinicie-o se necessário.
- Verifique se o interruptor no sistema de aquecimento e resfriamento está ligado.
- Verifique se a porta do Forno está fechada com segurança.
- Aguarde 5 minutos para que o sistema responda.

Os ajustes de temperatura não são alterados

Certifique-se de que as temperaturas de aquecimento e resfriamento estejam ajustadas para intervalos aceitáveis:

- Heat (Aquecer): 40 °F a 90 °F (4,5 °C a 32 °C)
- Cool (Resfriar): 50 °F a 99 °F (10 °C a 37 °C)

“Cool On (Resfriamento ligado)” ou “Heat On (Aquecimento ligado)” está piscando

- O recurso de proteção do compressor está ativado. Aguarde 5 minutos para que o sistema reinicie com segurança, sem danificar o compressor (consulte a página 5).

Classificações elétricas

Terminal	Tensão (50 Hz/60 Hz)	Corrente ligada
W Aquecimento	20 Vac - 30 Vac	0,02 A - 1,0 A
W2 (Aux) Aquecimento	20 Vac - 30 Vac	0,02 A - 1,0 A
E Aquecimento de emergência	20 Vac - 30 Vac	0,02 A - 0,5 A
Y Estágio 1 do compressor	20 Vac - 30 Vac	0,02 A - 1,0 A
Y2 Estágio 2 do compressor	20 Vac - 30 Vac	0,02 A - 1,0 A
G Ventilador	20 Vac - 30 Vac	0,02 A - 0,5 A
O/B Transição	20 Vac - 30 Vac	0,02 A - 0,5 A
L/A Entrada	20 Vac - 30 Vac	0,02 A - 0,5 A

OBSERVAÇÃO: não deve ser usado com sistemas de 250, 500 ou 750 MV.

Garantia limitada de 5 anos

<https://www.honeywellhome.com/support>



CUIDADO: RISCO ELÉTRICO

Pode causar choque elétrico ou danos ao equipamento. Desconecte da eletricidade antes de iniciar a instalação.



CUIDADO: RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO

A proteção do compressor é ignorada durante o teste. Para evitar danos ao equipamento, evite desligar e ligar o compressor rapidamente.



CUIDADO: AVISO SOBRE MERCÚRIO

Se este produto estiver substituindo um controle que contenha mercúrio em um tubo lacrado, não jogue no lixo o controle anterior. Fale com sua autoridade de gestão de lixo local para obter instruções sobre reciclagem e descarte apropriado.



CUIDADO: AVISO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS

O produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Verifique se há centros de coleta autorizados mais próximos ou recicladores autorizados. O descarte correto de equipamentos em fim de vida útil ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
<https://www.honeywellhome.com/support>
33-00182P-01 M.S. 12-20 | Impresso nos Estados Unidos

© 2020 Resideo Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.
A marca registrada Honeywell Home é usada sob licença da Honeywell International, Inc. Este produto é fabricado pela Resideo Technologies, Inc. e suas afiliadas.



33-00182P-01